

شماره: ۹۷/۱۱۶/۷۰۵

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸

پیوسته



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی

بسمتعالی

«حمایت از گالای ایرانی»

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً، نظر به بازدیدهای انجام یافته توسط کارشناسان نظارت عالی به موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان این اداره کل، مشاهده گردید که بعضاً لوله های تأسیسات مکانیکی از داخل چاله آسانسور عبور داده می شود که این موضوع برخلاف بند ۱۶-۱-۹-۲ مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان "هیچ یک از لوله کشی ها و دیگر اجزای تأسیسات بهداشتی، جز کفشوی یا حوضچه و پمپ تخلیه آب کف چاه آسانسور، نباید در داخل چاه آسانسور، یا ماشین خانه آن، نصب شود." می باشد، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع به نحو مقتضی به اطلاع ناظران رسانیده شود.


ومن الله التوفیق
فادر احمدی

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری

① و امرت کنترل نظارت جهت اطلاع
رسنی به ناظرین و ناظرین نفع

② گاهل حوا... سرپرست... جهت اطلاع

۳-۱-۹۷



ساختمان شماره ۱: ارومیه، بلوار شهید بهشتی، نرسیده به چهارراه شورا، بلاک ۲/۰۰۲ - صندوق پستی ۵۷۱۵۹-۴۴۴۹۴

تلفن ۲۶-۳۴۷۹۸۲۱-۳۳۴۷۹۸۴۴

ساختمان شماره ۲: ارومیه، بزرگراه والفجر ۲ نرسیده به فلکه میمنه - صندوق پستی ۵۷۱۹۸-۷۷۱۸۱

تلفن ۲۸-۳۳۷۹۴۲۳-۳۳۷۹۴۱۰

وب سایت azargharbi.mrud.ir Email: infor_azar_gh@mrud.gov.ir