

سازمان نظام مهندسی ساختمان
شورای مرکزی

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۸/۰۳/۲۶
شماره: ۱۱۹۰۲/ش/م
پیوست: در/ر

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استانها)

با سلام،


احتراماً، به پیوست نامه شماره ۴۵۶۹۴ مورخ ۹۸/۰۲/۲۸ معاونت نظارت به اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایفاد می گردد. لذا با توجه به اهمیت موضوع دستور فرمایید، در راستای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اطلاع رسانی مؤثر و اقدام لازم بعمل آید.

45162

فرج اله رجیبی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان



④ لیست مشاوران
⑤ سید عادل سید
۹۸-۳-۳۰



(۱)
ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران

شماره: ۴۵۶۹۴
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
پوست:

معاونت تدوین و ترویج استاندارد

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

موضوع: انجام اقدامات نظارتی در خصوص نصب و جانمایی بخاری های فن دار و صنعتی

با سلام و احترام

پیرو اطلاعات واصله مبنی بر وقوع حادثه نشت گاز احتراق و درگذشت سه تن از کارکنان وابسته به شرکت های پیمانکاری ایرانسل که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۷ در حسینیه واقع در روستای سرخکان شهرستان سردسیر استان کرمان، که در اثر نشت گاز احتراق حاصل از دودکش های بخاری صنعتی فن دار رخ داده است و با توجه به اینکه حسب گزارشات دریافتی بخاری مورد نظر دارای دودکش و جانمایی نامناسب بوده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید در راستای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه، اقدامات نظارتی لازم در خصوص رعایت نکات ایمنی در زمینه نصب و جانمایی این گونه بخاری ها و دودکش آن ها، معمول گردد.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
ورود به مهر خالده
شماره:
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

