



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

دفتر امور مقررات ملی ساختمان

تاریخ: ۱۳۹۰/۶/۱

شماره: ۶۱۸۶۸/۴۲۰/۹۰

عادی

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس هاشمی ✓

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

با سلام

پیرو نامه شماره ۴۲۰/۶۱۷۷۷ مورخ ۸۷/۱۱/۲۹ این دفتر و بنا بر درخواست شرکت گازر (به بیوست) در خصوص سیستم های گرمایشی پکیج های فن دار با دودکش دو جداره، مجدداً نظر کمیته های تخصصی مباحث ۱۴ و ۱۷ مقررات ملی ساختمان در مورد سیستم های مذکور جهت آگاهی و بهره برداری سازمان های محترم نظام مهندسی استان ها جهت به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- کلیه سیستم های مذکور باید نشان استاندارد یا گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن داشته باشند.

۲- نصب و راه اندازی و راهبری این دستگاهها باید زیر نظر نماینده شرکت سازنده صورت گیرد، منظور از راهبری این است که سازنده باید علاوه بر گارانتی دستگاه یاد شده دفترچه راهنمای نحوه استفاده و بهره برداری و نگهداری از دستگاه موصوف را به نحو مقتضی تحویل بهره برداران نماید.

۳- همه قطعات، از جمله کانال دو جداره (ورود هوا و خروج دود) باید ساخت یک کارخانه باشد.

بدیهی است رعایت کلیه موارد عنوان شده در مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، امری الزامی است. ضمناً با توجه به اینکه صرفاً ارائه ی مقررات و ضوابط لازم به منظور کنترل و بهره برداری از سیستم های فوق و نه تأیید سیستم ها از وظایف این دفتر می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تأکید بر رعایت مفاد نامه شماره ۴۲۰/۶۱۷۷۷ مورخ ۸۷/۱۱/۲۹، از ارجاع متقاضیان به منظور اخذ تأیید سیستم ها به این دفتر، اکیداً خودداری نمایند.

غلامرضا هوانی

مدیر کل امور مقررات ملی ساختمان

جناب آقای مهندس هاشمی  
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

