

**وزارت راه و شهرسازی**

اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی

بسمه تعالی

«اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»

نمابر

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً، بدینوسیله به اطلاع میرساند که با عنایت به بازدیدهای بعمل آمده در اکثر ساختمانهای مسکونی در دست احداث، دیوارهای غیربرابر مطابق با آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (آئین نامه ۲۸۰۰) اجرا نمیگردد. (تصویر پیوست)

لذا با عنایت به اهمیت موضوع بویژه در دیوارهای خارجی ساختمان و خطرات ناشی از ریزش جداره بناها در معابر شهری دستور فرمایند، ضمن ابلاغ رعایت اصول طراحی و اجرای دیوارهای غیرسازه ای به کلیه مهندسین طراح و ناظر، نسبت به کنترل نقشه های معماری و سازه ای جهت لحاظ موارد مذکور در نقشه ها (طبق مقررات) اقدام لازم معمول نمایند.

ومن الله التوفیق

خلیل محبت خواه

مدیر کل

رونوشت:

- اداره نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت پیگیری

۹۳/۱۱۶/۳۲۶

شماره:

۱۳۹۳/۰۴/۱۸

تاریخ:

پیوست:



جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی

ساختمان شماره ۱: ارومیه، بلوار شهید بهشتی، نرسیده به چهارراه شورا، پلاک ۲/۰۰۲ - صندوق پستی ۵۷۱۵۹-۴۴۴۹۴

تلفن ۲۶-۳۴۷۹۸۲۱ نمابر: ۳۴۷۹۸۳۳

ساختمان شماره ۲: ارومیه، بزرگراه والفجر ۲ نرسیده به فلکه میثم - صندوق پستی ۵۷۱۹۸-۷۷۱۸۱

تلفن ۲۸-۳۳۷۹۴۲۳ نمابر: ۳۳۷۹۴۱۰

وب سایت orum.mrud.ir Email: infor_azar_gh@mrud.gov.ir